

Podstawowe wytyczne przy sprzedaży fajerwerków

- Wyroby pirotechniczne można sprzedawać wyłącznie osobom, które ukończyły osiemnasty rok życia. (proszę umieścić stosowną informację w miejscu sprzedaży)

DZ.U.2001 NR.67 POZ.679 Z PÓŹN. ZM. ART.37

ZAKAZ SPRZEDAŻY ARTYKUŁÓW PIROTECHNICZNYCH OSOBOM NIEPEŁNOLETNIM

- Nie wolno składować materiałów łatwopalnych (rozpuszczalniki, farby) w bezpośrednim w sąsiedztwie materiałów pirotechnicznych
- W magazynie, na hali całkowity zakaz palenia i używania ognia otwartego
- Stoisko powinno być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy - gaśnice typu " GP " „GS”
- 2szt koców gaśniczych
- Artykuły powinny być umieszczone na regałach w odległości, co najmniej 1m od urządzeń grzewczych.
- Przy sprzedaży i transporcie wyrobów pirotechnicznych jest bezwzględny zakaz palenia papierosów i używania otwartego ognia.

Postępowanie w przypadku rozerwania lub wydostania się wyrobów z opakowania

- W przypadku, gdy opakowanie artykułu uległo uszkodzeniu, w skutek czego poszczególne zawartość artykuły znajdują się poza opakowaniem lub mogą z niego wypaść należy niezwłocznie wszystkie części usunąć, taki artykuł odłożyć w wcześniej przygotowane miejsce usytuowane na zapleczu, gdzie osoby nieupoważnione nie mają dostępu. **Proszę wszystkie uszkodzone artykuły odkładać w karton . Karton zaklejać każdorazowo taśmą – uszkodzone artykuły zostaną niezwłocznie odebrane przez naszą firmę w celu utylizacji.**

Transport wewnątrzzakładowy

- Transport artykułów powinien odbywać się na ręcznych wózkach paletowych. Zakaz używania do transportu fajerwerków wózków elektrycznych i spalinowych w tym napędzanych gazem .

Pracownicy – ocena ryzyka zawodowego

- Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, wybuchowych tym wyrobów pirotechnicznych, na podstawie par. 4 pkt. 2 ocenie pod względem bezpieczeństwa **nie podlegają** wyroby pirotechniczne widowiskowe oznaczone kodem klasyfikacyjnym 1.4G i 1.4S. W związku z tym książki oceny ryzyka zawodowego powinny być wykonane standardowo jak dla stanowisk magazyniera, sprzedawcy itp.

Podejmowanie działań w przypadku pożaru

- Ogłosić alarm z powiadomieniem Straży Pożarnej czy istnieje zagrożenie życia ludzi
- Wyprowadzić z zagrożonego terenu wszystkie osoby postronne
- Odciąć źródło zasilania prądem
- Wyeliminować źródło zapłonu – przez usunięcie kartonów ze sztucznymi ogniami z zasięgu płomieni
- Przystąpić do gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego

Inne zakazy i wymogi

- Wymagana temperatura pomieszczeń max. Do 30 °C
- Zakaz przebywania w pomieszczeniach z otwartym ogniem

- Zakaz stosowania ogrzewania piecykami elektrycznymi i akumulacyjnymi
- Zakaz stosowania urządzeń wytwarzających iskry
- Całkowity zakaz palenia papierosów w magazynie i strefie zagrożenia
- Podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice typu „GS”
- 2szt koców gaśniczych
- Sprawna wentylacja wyciągowa
- Składowanie materiałów pirotechnicznych na regałach lub podestach trudno palnych umieszczonych w odległości, co najmniej 1 m od urządzeń grzewczych

Informacje dotyczące obrotu, magazynowania i składowania artykułów pirotechnicznych.

I. Obrót materiałami wybuchowymi.

(na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym)

1.1. Niniejsza ustawa określa zasady prowadzenia przez przedsiębiorców działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

1.2. Definicje:

1) materiały pirotechniczne - należy przez to rozumieć jedną z odmian materiałów wybuchowych, będącą materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów, w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, a także wyroby wypełnione materiałem pirotechnicznym,

Nie jest wymagane uzyskanie koncesji na obrót wyrobami pirotechnicznymi wymienionymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Wyroby spełniające wymogi podane w załączniku do Rozporządzenia zaopatrzone są w znak literowy <NWP> oznaczający, że wyrób jest ujęty w wykazie wyrobów pirotechnicznych, których nabywanie, przechowywanie i używanie nie wymaga pozwolenia wojewody. WSZYSTKIE ARTYKUŁY POSIADAJĄCE PAŃSTWO W OBRODZIE POSIADAJĄ ZNAK <NWP> ORAZ KLASĘ 1.4G

NA OBRÓT TYMI ARTYKUŁAMI NIE JEST WYMAGANA KONCESJA LUB DODATKOWE POZWOLENIE

II. Magazynowanie

Zgodnie z wymaganiami § 9 ust. 2 rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), wyroby pirotechniczne widowiskowe przechowywane w oddzielnych magazynach lub pomieszczeniach zaplecza, przeznaczonych wyłącznie do tego celu, wydzielonych ścianami wewnętrznymi i stropami o klasie odporności ogniowej odpowiednio co najmniej EI 60 i REI 60 i zamykanych drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

W POMIESZCZENIACH SKLEPOWYCH I ZAPLECZA GDZIE SĄ SPRZEDAWANE LUB SKŁADOWANE FAJERWERKI JEST CAŁKOWITY ZAKAZ

- 1) używania otwartego ognia;
- 2) palenia tytoniu;
- 3) prowadzenia prac spawalniczych;
- 4) prowadzenia innych prac mogących stworzyć warunki dla zapłonu lub wybuchu zgromadzonych wyrobów pirotechnicznych;

5) gromadzenia i przechowywania materiałów palnych innych niż wynikające z wyposażenia obiektu handlowego.

Jeżeli pomieszczenia sklepowe, stanowiące fragment obiektów handlowych nie są pomieszczeniami wydzielonymi, wówczas w bezpośrednim ich otoczeniu nie należy przechowywać substancji łatwo palnych lub butli zawierających gaz pod ciśnieniem.

Wyroby pirotechniczne widowiskowe mogą być przechowywane w pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza w ilościach brutto podanych w poniższej tabeli:

Klasyfikacja wyrobu pirotechnicznego	Pomieszczenie sklepowe	Pomieszczenie zaplecza
1.4 S	1 000 kg	1 000 kg
1.4 G	1 000 kg	1 000 kg

Karty kwalifikacyjnej nie opracowuje się dla pomieszczeń sklepowych i zaplecza, w których prowadzi się wyłącznie sezonową sprzedaż, a łączny czas przechowywania wyrobów pirotechnicznych nie przekracza 90 dni w roku.

